

Światki , dnia 12.08.2009 roku

Znak : OŚ-862/ś/5/2009

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego t.j. z 2000 roku Dz.U. Nr 98 , poz. 1071 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 , art. 75 ust.1 pkt 4 i art. 48 ust. 1 i ust. 2 , art. 96 ust.1 , art. 101 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257 poz. 2573 z p.zm.) po wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem firmy Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

- 1.przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1 sierpnia –31 marca ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu ,

uzasadnienie

Firma Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwaszkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn wystąpiła z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2009 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Światki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10 .

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w miejscowości Gołogóra-Skolity . Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm wyniesie 1,8 km .

Teren realizacji planowanej inwestycji jest częściowo objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/35/2007 z 29.06.2007 roku Rady Gminy w Świątkach . Zgodnie z ustaleniami planu – zaopatrzenie w wodę ma się odbywać z wodociągu wiejskiego.

Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to : pobocza dróg , grunty orne , łąki , nieużytki oraz pojedyncze gospodarstwa rolne . Projektowana trasa wodociągu nie będzie kolidowała z istniejącą zielenią wysoką , która na tym obszarze występuje w postaci pojedynczych drzew i zakrzewień.

Planowana jest budowa sieci wodociągowej z rur PCV z uzbrojeniem w postaci zasuw odcinających.

Proponowana technologia zapewnia brak emisji oraz występowania innych uciążliwości jak również brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 , poz. 2573 z p.zm.) jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w stosunku do którego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia , może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W świetle powyższego oraz w oparciu o art. 71 ust.2 pkt 1 i art. 72 w/w ustawy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zawiadomienie z dnia 07.07.2009 roku znak: OŚ-862/ś/5/2009.

Ponieważ ilość ustalonych przez organ stron postępowania przekroczyła 20 , to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227) zastosowano art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Strony postępowania powiadomione były o etapach postępowania przez podanie do publicznej działalności (art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) i nie zgłosiły uwag w powyższym temacie .

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do którego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 w/w Rozporządzenia, może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI 9kod obszaru PLB280002) ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229 , poz. 2313)

W związku z powyższym na podstawie art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskiem z dnia 06.07. 2009 roku Wójt Gminy Świątki wystąpił o wydanie opinii co do konieczności prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , a w przypadku takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Świątki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie Opinią z dnia 23 lipca.2009 r., znak: ZNS . 4316-165/09 stwierdził ,ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał wniosek o wydanie opinii dnia 09.07.2009 roku . W związku z tym ,że w ustawowym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyraził opinii w powyższej sprawie, uznając brak odpowiedzi jako milczącą zgodę Wójt Gminy Świątki wydał w dniu 24 lipca 2009 roku Postanowienie znak: OŚ-862/ś/5/2009 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dodatkową przesłanką przemawiającą za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko było prowadzone wiosną tego roku postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań , dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej

oraz przyłączy w miejscowości Skolity-Dąbrówka -Kalisty , położonego również na obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym obszarze ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) jak przedmiotowe przedsięwzięcie według opinii -Postanowienia RDOŚ w Olsztynie znak: RDOŚ-28-OON-6635-0003-007/09/ws z dnia 26 lutego 2009 roku przy zachowaniu 2 warunków realizacji inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (kod obszaru PLB280002) oraz specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) . Oba przedsięwzięcia są przedsięwzięciami tego samego typu , zbliżonej wielkości , wykonywanymi tymi samymi metodami i położonymi na tych samych obszarach chronionych w niewielkiej od siebie odległości.

Uznając zatem , iż przy zachowaniu warunków analogicznych jak w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz przyłączy w miejscowości Skolity- Dąbrówka -Kalisty to jest :

1. przy zachowaniu terminu realizacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym tj. w okresie 1 sierpnia –31 marca , przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków , dla ochrony których wyznaczono obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) ,
2. przy nie pozostawianiu otwartych wykopów i po ułożeniu rur niezwłocznym zasypaniu wykopu (co zminimalizuje starty wśród płazów , gadów i drobnych ssaków), przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze , dla ochrony których wyznaczono specjalny obszar ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,

można było stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oddziaływania inwestycji na środowisko.

W oparciu o powyższe oraz o analizę informacji o planowanym przedsięwzięciu , zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia , opracowanej przez firmę Usługi Projektowe Elżbieta Kołak , ul. Iwazkiewicza 28/8 , 10-089 Olsztyn oraz uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 , poz.1227) , nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia . Stanowisko powyższe zostało przedstawione w Postanowieniu Wójta Gminy Świątki znak: OŚ- 862/ś/5/2009 z dnia 24 lipca 2009 roku

W przeprowadzonej analizie uwzględniono :

1.)rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z rur PCV . Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra –Skolity. . Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm wyniesie 1,8 km .

Przedsięwzięcie ma być realizowane w celu doprowadzenia sieci wodociągowej do terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skolity w gminie Świątki zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Świątki Nr IX/35/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku. Wnioskodawca przewiduje zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko , m.in. Połączenia rurociągów na uszczelki gumowe gwarantujące szczelność przewodów oraz zastosowanie materiałów obojętnych dla środowiska , prawidłowa gospodarka odpadami),

2.)usytuowanie przedsięwzięcia

–Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , ulugowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Świątki , na działkach o następujących numerach ewidencyjnych obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

–Trasa wodociągu przebiega przez tereny , których dotychczasowy sposób wykorzystania to :
pobocza dróg , grunty orne ,łąki oraz nieużytki.

- teren , na którym przewidziana jest realizacja przedsięwzięcia objęty jest obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 DOLINA PASŁĘKI (kod obszaru PLB280002) oraz specjalnym obszarem ochrony RZEKA PASŁĘKA (kod obszaru PLH280006) ,

- teren planowanej inwestycji objęty jest częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej , usługowej I rekreacyjnej w obrębie Skoloity zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr IX/35/2007 z 29 czerwca 2007 roku (działka nr 389 I część działki nr 388) Dla pozostałego terenu inwestycji nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednakże w/w plan zakłada zaopatrzenie w wodę z tego kierunku.

1.)rodzaj i skala możliwego oddziaływania

przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia wystąpienia poważnych awarii i nie będzie oddziaływać transgranicznie na żaden z elementów środowiska.

W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wymogów formalnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz po przeprowadzeniu analizy specyfiki planowanego przedsięwzięcia we wszystkich aspektach środowiskowych , orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2 , art. 129 § 1 i 2 Kpa). Niniejszą decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji ,o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 , poz. 1227). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia , w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna (art.72 ust. 3 cyt. ustawy)

Załączniki:

- 1.charakterystyka przedsięwzięcia
- 2.karta informacyjna przedsięwzięcia
- 3.załącznik graficzny – mapa ewidencyjna w skali 1:5000

Załącznik nr 1 do decyzji
Wójta Gminy Świątki znak : OŚ-862/ś/5/2009
z dnia 12 sierpnia 2009 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia :

Budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity , gmina Świątki .

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych :

obręb Skolity : 36/5, 36/1 , 388 , 389 , 216 ,222 , 427/6 , 10

Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia wody i stacji uzdatniania wody z wodociągu Gołogóra-Skolity i będzie zaopatrywać w wodę teren planowanej zabudowy mieszkalnej , usługowej i rekreacyjnej w obrębie Skolity objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świątkach Nr IX/35/2007 z 29 czerwca 2007 roku

Długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PCW o średnicy 10 mm wyniesie 1,8 km .
Eksploatacja sieci wodociągowej będzie związana z poborem wody w następujących ilościach :

–Q śr.dob. = 91 200 l/db

–Qmax.dob. = 136 800 l/db

–Qśr.H = 5 700 l/h

–Qmax.h = 14 250 l/h

cele p.poż : przyjęto zgodnie z norma dla jednostki osadniczej mniejszej niż 2 tys. M = 10 l/s

Sieć wodociągowa zostanie ułożona w gruncie a teren po zakończeniu robót przywrócony do stanu pierwotnego. Sieć wodociągowa przebiegać będzie przez pobocza dróg , grunty orne , łąki oraz nieużytki .

Przewody stosowane do budowy wodociągu to nieplastyfikowany polichlorek winylu PCW .Rury PCW są łączone za pomocą uszczeltek gumowych .

Całość sieci i przyłączy zostanie zostanie zainwentaryzowana geodezyjnie a armatura i jej lokalizacja w terenie oznaczona tabliczkami informacyjnymi na słupkach i obiektach budowlanych.