

## PROJEKT WYKONAWCZY DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

O MOCY ZNAMIONOWEJ - 35,64kWp

Urząd Gminy Świątki

Obiekt:	Budowa systemów fotowoltaicznych z towarzyszącą infrastrukturą budynku przedszkola w miejscowości Świątki, gm. Świątki	
Lokalizacja:	11-008 Świątki, Świątki Przedszkole dz. 30/27	
Inwestor:	Gmina Świątki Świątki 87 11-008 Świątki	Gmina Świątki 11-008 Świątki 87 woj. warmińsko-mazurskie NIP 7393467507 Regon 510743203
Projektant:	mgr inż. Jarosław Korzeniewski uprawnienia projektowe WAM/0069/PWOE/11	mgr inż. Jarosław Korzeniewski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr. uprawnień: WAM/0069/PWOE/11
Data:	2018.11	
Egz :	1	

str 1-52

Za zgodność z oryginałem

09.07.2019

WÓJT  
mgr Sławomir Kowalewski

Handwritten text at the top of the page, mostly illegible due to fading.

Handwritten text in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page, mostly illegible due to fading.

WARMIŃSKO-MAZURSKA  
OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA  
*(ul. 11 Maja 10, Plac Konstytucji Polskiej 1)*

WAM/OKK/L/35/11

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2011 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.; art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego A.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**  
nadaje

**Panu JAROSŁAWOWI KRZYSZTOFOWI KORZENIEWSKIEMU**

magistrowi inżynierowi elektrykowi  
ur. dnia 26 lutego 1967 r. w Olsztynie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

Nr ewid. WAM/0069/PWOE/11

**DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI  
BEZ OGRANICZEŃ**

w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w treści żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

### Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego, potwierdzoney zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład orzekający OKK:

1. mgr inż. Zdzisław Binerowski

2. inż. Janusz Palmowski

3. mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz





Pan Jarosław Krzysztof Korzeniewski upoważniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) projektowania obiektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym: takim jak : sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania,
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień.

Otrzymuje:


1. Pan Jarosław Krzysztof Korzeniewski  
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Leśna 28/23
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

PRZEWODNICZĄCY  
OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ  
mgr inż. Zdzisław Binerowski

Otrzymał, data 10 czerwca 2011 r.

1. ID n. Dm 1423/15  
Wzrostkowski  
WAM/EE/0038/09





P O L S K A

I Z B A

INŻYNIERÓW

BUDOWNICTWA

### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-72D-WEX-8MM \*

Pan Jarosław Krzysztof Korzeniewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0138/09  
adres zamieszkania Barczewko 187 ul. , 11-010 Barczewo  
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada  
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-28 roku przez:

Maciej Dobrzeński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci  
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są  
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.pilib.org.pl](http://www.pilib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

## Oświadczenie o sporządzeniu projektu wykonawczego

Ja niżej podpisany:  
mgr inż. Jarosław Korzeniewski  
upr. WAM/0069/PWOE/11

Oświadczam na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz 1126 z późniejszymi zmianami), że niniejszy projekt wykonawczy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt:

*Budowa systemów fotowoltaicznych z towarzyszącą infrastrukturą budynku przedszkola w miejscowości Świątki, gm. Świątki*

Inwestor:

Gmina Świątki  
Świątki 87  
11-008 Świątki

*mgr inż. Jarosław Korzeniewski*  
*Uprawnienia budowlane*  
*do projektowania i kierowania robotami*  
*budowlanymi bez ograniczeń w*  
*specjalności instalacyjnej w zakresie*  
*sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i*  
*wybranych energetycznych*  
*Nr. oświadczenia: WAM/0069/PWOE/11*

.....  
podpis

1. The first part of the paper discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the paper discusses the methodology used in the study.

3. The third part of the paper discusses the results of the study and the conclusions drawn from the data.

4. The fourth part of the paper discusses the implications of the study and the future research.

5. The fifth part of the paper discusses the limitations of the study and the strengths of the research.

6. The sixth part of the paper discusses the significance of the study and the contribution to the field.

7. The seventh part of the paper discusses the ethical considerations of the study.

8. The eighth part of the paper discusses the overall findings of the study and the recommendations for future research.



## **OPIS TECHNICZNY**

*do projektu budowlanego branży elektrycznej dotyczącego „Budowa systemów fotowoltaicznych z towarzyszącą infrastrukturą budynku przedszkola w miejscowości Świątki, gm. Świątki ”*

### **Podstawa projektowania**

- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Obowiązujące przepisy i normy dotyczące budowy i odbioru instalacji fotowoltaicznych:

#### **a) Ustawy**

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami).
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).

#### **b) Rozporządzenia**

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku poz. 462);
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690).
8. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach

REPORT OF THE BOARD

The Board of Directors of the Corporation has the honor to acknowledge the receipt of the report of the Management Committee on the operations of the Corporation during the year ended December 31, 1954.

Summary of Operations

The Corporation has achieved a record of steady growth and profitability during the year. The total assets of the Corporation have increased by \$1,000,000, and the net income has increased by \$200,000. The Corporation has also paid a dividend of \$100,000 to the shareholders.

The Corporation has also achieved a record of steady growth and profitability during the year. The total assets of the Corporation have increased by \$1,000,000, and the net income has increased by \$200,000. The Corporation has also paid a dividend of \$100,000 to the shareholders.

The Corporation has also achieved a record of steady growth and profitability during the year. The total assets of the Corporation have increased by \$1,000,000, and the net income has increased by \$200,000. The Corporation has also paid a dividend of \$100,000 to the shareholders.

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898).

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).
11. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. 2014 poz. 81).

### **c) Normy**

12. PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie –
13. Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne
14. PN-HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie
15. NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
16. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
17. PN-EN 62305-1,2,3,4:2011 Ochrona odgromowa
18. PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobaty typu”
19. PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV)- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”
20. PN-EN 50521:2009E „Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych”
21. PN-EN 61173:2002P „Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej”
22. PN-EN 62446:2010E „Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej”
23. PN-EN 61173:2002 – Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych systemów wytwarzania mocy elektrycznej
24. PN-EN 61724-2002 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
25. PN HD 60364-7-712:2007 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
26. PN HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia
27. Karty katalogowe urządzeń fotowoltaicznych

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

2. The second part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

3. The third part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

4. The fourth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

5. The fifth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

6. The sixth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

7. The seventh part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

8. The eighth part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.



## **1. Zakres opracowania**

1. Dobór i konfiguracja urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej,
2. Opis techniczny sposobu montażu modułów PV i współdziałających urządzeń elektrycznych,
3. Obliczenia związane z efektywnością energetyczną oraz doboru urządzeń,
4. Pomiar energii,
5. Rozdzielnia nN 0,4kV,
6. Przyłącze kablowe do złącza ZK,
7. Zasilanie falowników AC/DC,
8. Elektrownia fotowoltaiczna,
9. Ochrona od porażeń,
10. Obliczenia techniczne.

## **2. Inwestor**

Gmina Świątki  
Świątki 87  
11-008 Świątki

## **3. Jednostka projektowa**

Bartel Jarosław Korzeniewski  
Barczewko 187  
11-010 Barczewo

## **4. Lokalizacja Inwestycji**

Świątki dz. 30/27  
11-008 Świątki

## **5. Założenia ogólne**

Projektowana instalacja będzie się składała z 108 modułów PV o łącznej mocy  $P_n = 35,64$  kWp. Moduły będą współpracowały z optymalizatorami mocy, których zadaniem będzie utrzymanie stałego napięcia na łańcuchach fotowoltaicznych niezależnie od charakterystyki łańcucha (ilości i typ modułów), a także niezależnie od warunków pogodowych (temperatura i natężenie promieniowania słonecznego). Optymalizatory mocy (konwertery DC-DC), będą montowane przy każdym module fotowoltaicznym. Optymalizatory mocy poprzez pętlę kontrolną spowodują pracę każdego modułu w jego idealnym punkcie MPP i pozwolą także monitorować każdy





moduł z osobna. Jako osobny proces, optymalizatory mocy pozwolą falownikowi automatycznie utrzymywać napięcie na stałym poziomie idealnym do konwersji DC-AC, niezależnie od charakterystyki łańcucha fotowoltaicznego czy pracy poszczególnych modułów. Projektuje się optymalizatory o sprawności  $\leq 99,5\%$ .

Moduły PV będą tworzyły zespół prądoworczy o napięciu wejściowym DC nie większym niż 1000V oraz o napięciu (po przekształceniu) AC 230/400V. Zespół będzie się składał z dwóch łańcuchów DC podłączonych do inwerterów. Projektuje się łańcuchy 1x54, 1x54.

Moduły zostaną umieszczone na dachu przedszkola. Dla przedmiotowej instalacji dobiera się system konstrukcji wsporczej typu ekierka H ECO 15. Moduły zostaną posadowione na szynie montażowej aluminiowej, która będzie położona na ekierce ECO H 15. Stelaż będzie przymocowany do ceownika giętego z blachy, mocowanego następnie do szyny trapezowej z EPMD. Zewnętrzne szyny montażowe należy przykręcić do podłoża za pomocą kotwy betonowej. Konstrukcja umożliwi montaż modułów w orientacji poziomej. Konstrukcje nośne powinny być wykonane przez firmę specjalizującą się w produkcji systemów montażowych dedykowanych do instalacji fotowoltaicznych. Producent takich konstrukcji powinien mieć wdrożony system kontroli jakości produkcji ISO9001:2008 lub PN-EN ISO 9001:2015-10. Konstrukcje muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty potwierdzające ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi wystawionymi przez niezależne jednostki certyfikujące. System montażowy musi zostać dobrany w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat. System montażowy powinien zapewnić ekwipotencjalizację pomiędzy ramą modułu fotowoltaicznego a elementami konstrukcji wsporczej, na której moduł został położony np. poprzez stosowanie specjalnych klem z „zabkami” lub podkładek „uziemiających”. W przypadku, gdy system montażowy nie zapewni ekwipotencjalizacji należy wykonać połączenia pomiędzy poszczególnymi ramami modułów fotowoltaicznych oraz elementami konstrukcji wsporczej, na której moduły zostały położone. Nie dopuszcza się montażu modułów fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezpośrednio na stalowych profilach ocynkowanych. W zakresie montażu samej konstrukcji jak i modułów fotowoltaicznych należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów i stosować się bezwzględnie do instrukcji planowania i montażu. Montaż konstrukcji powinien być dokonywany przez osoby przeszkolone oraz mogące wylegitymować się certyfikatem ukończenia szkolenia u producenta konstrukcji do montażu modułów fotowoltaicznych. Gwarancja producenta na dostarczane konstrukcje na wady mechaniczne powinna wynosić nie mniej niż 10 lat. Gwarant powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kąt nachylenia modułów **25 stopni**. Orientacja paneli - pionowa, **azymut -90°**.

Systemy montażowe należy dostarczyć z uwzględnieniem stosownych norm zwłaszcza w zakresie obciążenia śniegiem PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem oraz wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. Ponadto

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the origin of the universe. It is shown that the question of the origin of the universe is one of the most important and most difficult problems in the history of science.

2. In the second part of the paper, the author discusses the various theories of the origin of the universe. He shows that the most plausible theory is the theory of the origin of the universe from a state of equilibrium.

3. In the third part of the paper, the author discusses the various theories of the origin of life. He shows that the most plausible theory is the theory of the origin of life from a state of equilibrium.

4. In the fourth part of the paper, the author discusses the various theories of the origin of the human race. He shows that the most plausible theory is the theory of the origin of the human race from a state of equilibrium.



konstrukcje powinny posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1 dla konstrukcji stalowych i PN-EN 1090-3 dla konstrukcji aluminiowych.

## **6. Dane techniczne projektowanej instalacji fotowoltaicznej**

Projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy  $P_n = 35,64 \text{ kWp}$ . Zaprojektowano 108 moduły o mocy 330Wp każdy. Do montażu paneli przewidziano systemowe konstrukcje dedykowane do systemów fotowoltaicznych. Przewidziano 2 falowniki o mocy maksymalnej AC 15000W. Dla instalacji przewidziano montaż rozdzielnic fotowoltaicznych dla zabezpieczeń DC i AC

## **7. Ochrona przepięciowa**

Ochronę instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami zapewnią ograniczniki przepięć (w układzie dobezpieczającym DC inwerterów) dla każdego z przewodów DC zarówno „+” jak i „-”. Ponadto jeśli długość przewodu pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m to dodatkowo przy modułach PV na każdym „łańcuchu PV” należy zainstalować ogranicznik przepięć.

## **8. Ochrona przeciwporażeniowa**

Ochronę przy uszkodzeniu (zakłóceniu) stanowi zgodnie z PN-HD 60364-4-41 samoczynne wyłączanie zasilania a ochronę podstawową - izolacja podstawowa części czynnych, obudowy, osłony. Uzupełnienie ochrony przy uszkodzeniu zrealizowane zostanie przez wykorzystanie urządzeń II klasy ochronności oraz uziemione połączenia wyrównawcze.

## **9. Ochrona przeciwpożarowa**

Ochronę przed prądami rewersyjnymi i zwarciovymi zapewniają rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami bezpiecznikowymi DC, które w wypadku wystąpienia niebezpiecznego wzrostu wartości natężenia prądu wyłączą zasilanie. W przypadku wystąpienia pożaru przewidziano możliwość odłączenia modułów PV za pomocą rozłączników w układach dobezpieczających DC inwerterów. Ponadto projektowana instalacja fotowoltaiczna musi posiadać następujące funkcje:

- SafeDC™ obniża napięcie stałe do bezpiecznego poziomu, kiedy falownik jest wyłączony,
- Falownik musi automatycznie wyłączać się przy zbyt wysokiej temperaturze,
- Falownik powinien być wyposażony w system aktywnego unikania łuków elektrycznych.

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

### ...the ... of ...

...the ... of ...

### ...the ... of ...

...the ... of ...

### ...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

## 10. Ochrona odgromowa

Obiekt przedszkola wymaga ochrony odgromowej LPS w klasie IV. Ze względu na zły stan istniejącej instalacji przewiduje się wykonanie kompletnej instalacji odgromowej na dachu budynku za pomocą uchwyty bez ingerencji w warstwę izolacyjną dachu. Przewiduje się zastosowanie dodatkowych zwodów pionowych. Dokładne rozmieszczenie instalacji na dachu zawarte zostanie w projekcie wykonawczym. Ze względu na ograniczony obszar wyznaczony do montażu projektowanej instalacji PV na dachu przedszkola nie zostaną zachowane odstępstwa od instalacji odgromowej, w związku z tym należy zastosować w instalacji AC/DC ograniczniki przepięć. Projektowane zwody poziome z drutu FeZn o średnicy 8mm połączyć z istniejącymi przewodami odprowadzającymi.

## 11. Obliczenia techniczne

### • Dobór przewodów po stronie DC

Zaprojektowano 2 falowniki fotowoltaiczne np. SE15K posiadające po dwie pary złącz MC4. Projektuje wykonanie dwóch łańcuchów modułów fotowoltaicznych składających się z 54 modułów. Moduły zostaną połączone szeregowo przy pomocy systemowych złączek MC4.

#### Dobór przewodu łączącego moduły fotowoltaiczne

dobieram przewód solarny 1x6mm<sup>2</sup>

$$I_{sc} \leq I_z$$

$$I_{sc} = 15,5A \leq I_z = 70A$$

Prąd obciążenia zwarciovego jest mniejszy od obciążalności prądowej przewodu

**Warunek spełniony**

### • Spadki napięcia

Relacja falownik – rozdzielnica RPVDC

Dla FS1

$$\Delta U_{\%} = \frac{I_{mp} \times L}{U \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{31 \times 5}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,05\%$$

Dla FS2

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 7. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 8. The eighth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 9. The ninth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 10. The tenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

11. The eleventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 12. The twelfth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 13. The thirteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 14. The fourteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

## 16. The sixteenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.

17. The seventeenth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Board of Directors.



$$\Delta U_{\%} = \frac{Imp \times L}{U \times y \times S} \times 100\% = \frac{31 \times 5}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,05\%$$

Relacja pole modułów – Falownik

Dla FS1

$$\Delta U_{\%} = \frac{Imp \times L}{U \times y \times S} \times 100\% = \frac{15,5 \times 40}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,22\%$$

Dla FS2

$$\Delta U_{\%} = \frac{Imp \times L}{U \times y \times S} \times 100\% = \frac{15,5 \times 80}{900 \times 54 \times 6} \times 100\% = 0,42\%$$

Całkowita strata napięcia

$$F1 = 0,05 + 0,05 + 0,22 + 0,42 = 0,75$$

$$\Delta U_{\%} = 0,75\% < 1\%$$

**Warunek spełniony**

#### • Dobór przewodów i zabezpieczeń po stronie AC

długość przewodu łączącego falownik z rozdzielnicą RPV-AC -5m

Warunek - sprawdzenie przed prądem przetężeniowym

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos \varphi_{\perp}} = \frac{15000}{\sqrt{3} \times 400[V] \times I} = 21,61A$$

Dla falowników dobieram przewody LgY 5x16mm<sup>2</sup> 0,6/1kV o dopuszczalnym prądzie długotrwałym  $I_z = 68A$ . Do zabezpieczenia falownika dobieram wyłączniki nadprądowe o charakterystyce C i prądzie  $I_n = 32A$

$$I_2 = k \times I_n$$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

LECTURE NOTES

BY

PROFESSOR

JOHN

DOUGLAS

1950

CHICAGO

ILLINOIS

U.S.A.

PRINTED

IN

THE

$$I_2 = 1,45 \times 32A = 46,4A$$

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

$$21,61 \leq 32A \leq 68A$$

$$I_2 \leq 1,45 \times I_z$$

$$46,4 \leq 1,45 \times 68 = 98,6A$$

**Warunek spełniony**

• obliczenie spadków napięcia po stronie AC

relacja falowniki – rozdzielnica RPV AC

$$\Delta U_{\%} = \frac{P \times L}{U^2 \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{30000 \times 5}{400^2 \times 54 \times 16} \times 100\% = 0,1\% < 1\%$$

**Warunek spełniony**

relacja rozdzielnica RPV AC – rozdzielnica RG

$$\Delta U_{\%} = \frac{P \times L}{U^2 \times \gamma \times S} \times 100\% = \frac{30000 \times 40}{400^2 \times 54 \times 25} \times 100\% = 0,55\% < 1\%$$

**Warunek spełniony**

Projektuje się instalację fotowoltaiczną składającą się z 2 falowników.  
Do falowników projektuje się dwa stringi. Dla układu nie jest wymagane zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia przed prądami wstecznymi.

• Dobór przekładników

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times U_n \times \cos \varphi} = \frac{36000}{\sqrt{3} \times 400[V] \times 0,95} = 54,76A$$

dobieram przekładniki o prądzie pierwotnym  $I_{n1} = 60A$

sprawdzenie obciążenia prądowego strony pierwotnej

$$k_{\max} = \frac{I_0}{I_{n1}} = \frac{54,76}{60} \times 100\% = 91,3\%$$

$$91,3\% < 120\%$$

**Warunek spełniony**

## 12. Okablowanie strony DC

Do okablowania strony DC należy używać specjalnych kabli fotowoltaicznych o podwójnej izolacji, odpornych na działanie promieni UV i

1. The first part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

2. The second part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

3. The third part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

4. The fourth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

5. The fifth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

6. The sixth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

7. The seventh part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

8. The eighth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

9. The ninth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

10. The tenth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

11. The eleventh part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

12. The twelfth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.

13. The thirteenth part of the paper discusses the importance of the study of the history of the United States.



temperatury. Nie należy tworzyć pętli z kabli DC tj. przewody „+” i „-”, zawsze prowadzić razem tą samą trasą. W niniejszej dokumentacji połączenia należy wykonać kablami przekrojach min.  $6\text{mm}^2$ . Kable do rozdzielni RPV-DC i falownika należy prowadzić w rurach PVC odpornych na działanie UV mocowanych do konstrukcji wsporczej paneli PV. Przy połączeniach okablowania DC należy zastosować system złączy MC4. Przy zarabianiu złączy stosować specjalistyczne narzędzia. Obwody kablowe nie powinny być łączone dodatkowymi złączkami, lecz w całości sprowadzone do rozdzielnicy RPV DC zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji budynku.

### **13. Okablowanie strony AC**

Z zacisków rozłącznika w rozdzielni RPV AC należy wyprowadzić zalicznikową linię – LGY 5 x  $25\text{mm}^2$  i długości 40m do istniejącej rozdzielni RG w budynku przedszkola. Linię należy układać w osłonach instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami. Projektuje się rozdzielnicę RPV-AC łączącą poszczególne sekcje(stringi) elektrowni fotowoltaicznej. Projektowana rozdzielnica RPV-AC winna być wykonana z tworzywa sztucznego. Drzwiczki rozdzielnicy muszą być zamykane na zamki z wkładkami Master Key. Oznakowanie rozdzielnicy (nr , dane właściciela) wg uzgodnień z Zamawiającym. Do rozdzielnicy RPV-AC należy wprowadzić przewody uziemiające połączone z uziemieniem o wartości rezystancji nie większej niż  $R \leq 30\Omega$ .

W przedmiotowej rozdzielni dokonać rozdziału funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N – punkt rozdziału powinien być uziemiony. Wyposażenie złącza zgodnie z załączonym rysunkiem.

### **14. Istniejąca rozdzielnia RG w budynku przedszkola**

Istniejącą rozdzielnię RG należy doposażyć w moduł pomiarowy oraz złączowy. Z RG wyprowadzić główne tory prądowe do projektowanego modułu złączowo -pomiarowego, w którym zamontować układ pomiarowy 2-kwadrantowy z przekładnikami 50A i listwą SKA. W części złączowej zamontować wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C i prądzie 50A. Do zacisków wyłącznika podłączyć żyły prądowe kabla YKY 5x $25\text{mm}^2$  relacji RPV-AC – RG. W budynku kabel prowadzić w rurze osłonowej. Przejścia przez ściany zabezpieczyć rurami osłonowymi stalowymi. Średnice rur osłonowych należy dostosować do przekroju kabla. Istniejącą rozdzielnię należy sprawdzić pod względem przejrzystości układu jak również stanu połączeń oraz zużycia aparatów. Ewentualne braki uzupełnić oraz wymienić uszkodzone elementy.

...the ... of ...

...the ... of ...

### 1. The ... of ...

...the ... of ...

### 2. The ... of ...

...the ... of ...



## 15. Falowniki

Zaprojektowano inwertery typu:

np. SE15000 trójfazowe dla rozwiązań przemysłowych. Falowniki należy zamontować na ostatniej kondygnacji budynku przedszkola. Miejsce lokalizacji należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu. Falowniki powinny być wyposażone w układy wentylacji. Falowniki powinny posiadać układ bezpieczeństwa wymagany w stanie pracy on-grid, który wyłącza inwertery w przypadku zaniku napięcia sieci dystrybucyjnej i nie powoduje zagrożenia wstecznym napięciem. Falownik powinien posiadać możliwość komunikacji bezprzewodowej i poprzez przeglądarkę internetową monitorowania parametrów. Ponadto inwerter musi być objęty min. 12-letnią gwarancją produktu.

Podstawowe cechy falownika:

- sprawność 98%
- zintegrowany monitoring na poziomie modułu
- połączenie z internetem(moduł komunikacyjny) przez Ethernet, RS485, GSM
- IP65
- stałe napięcie do optymalnego przetwarzania DC/AC
- zintegrowany układ zabezpieczający DC
- częstotliwość AC 50Hz+-5%
- detekcja zwarć doziemnych - czułość 700kΩ
- zużycie energii nocą <2,5W
- zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- układ zabezpieczający DC+ i DC-
- zakres temperatury eksploatacji -40+60°C

## 16. Panele PV

Zaprojektowano 108 moduły PV umieszczone na konstrukcjach systemowych dachowych. Na konstrukcji przewidziano umieszczenie 108 modułów PV w orientacji poziomej o kącie nachylenia 25°. Zastosowane panele fotowoltaiczne będą współpracować z optymalizatorami mocy, które zapewniają: -większy uzysk instalacji, większe bezpieczeństwo (obniżanie napięcia do bezpiecznego w przypadku awarii), monitorowanie pracy każdego modułu z osobna. Dobrane panele fotowoltaiczne muszą być objęte 12-letnią gwarancją produktu oraz 25-letnią gwarancją na liniową pracę instalacji. Panele fotowoltaiczne muszą posiadać certyfikat w zakresie zgodności z normą PN-EN 61215 lub 61646.

Podstawowe cechy modułów:

- multikrystaliczne do zastosowań na poziomie gruntu
- system wyłączania modułów chroniących przed porażeniem i pożarem
- dodatnia tolerancja mocy

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE  
COMMISSIONERS OF THE  
BOARD OF REGENTS

FOR THE YEAR  
ENDING JUNE 30, 1900

CHICAGO, ILL.  
PUBLISHED BY THE  
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1901

PRINTED BY THE  
UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILL.

1901

CHICAGO, ILL.

- moc pojedynczego modułu 330 W
- złącze MC4
- wymiary 40/991/1650mm
- zakres temperatury pracy -40+85°C

## 17. Wstępne kalkulacje

założenia:

Dane geograficzne miejsca	
Lokalizacja	Świątki
Szerokość	53.92
Długość geograficzna	20.24°
Temperatura maksymalna	23,61 °C
Temperatura minimalna	-4,86 °C
Wartości natężenia promieniowania słonecznego	NSA - SSE

W tej lokalizacji mamy pozyskane następujące natężenie promieniowania słonecznego na poziomej powierzchni, według źródła NASA-SSE.

Biorąc pod uwagę miesięczne średnie dzienne natężenie promieniowania słonecznego oraz liczbę dni, które składają się na dwanaście miesięcy w roku, można określić wartość rocznego globalnego natężenia promieniowania słonecznego na poziomej powierzchni dla przedmiotowej lokalizacji. Ta wartość jest równa 980 [kWh/m<sup>2</sup>].

Zacienienie odległe W systemie fotowoltaicznym zazwyczaj należy unikać zacienienia, ponieważ powoduje to straty energii, a tym samym energii produkowanej. Jednak w szczególnych przypadkach jest to dozwolone, jeżeli sytuacja jest właściwie oceniona.

Technologiczność systemu została obliczona na podstawie danych, pochodzących ze źródeł danych klimatycznych NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przeciętnego miesięcznego globalnego promieniowania słonecznego na powierzchni poziomej.

Procedura obliczania energii wytwarzanej przez układ bierze pod uwagę moc znamionową (35,64Wp), kąt nachylenia oraz azymut (25°, -90°) generator PV, straty na generatorze PV (straty rezystancyjne, straty z powodu różnicy temperatury modułów, refleksji bądź niedopasowania pomiędzy pasmami), wydajność falownika. W związku z tym, energia wytwarzana przez układ corocznie ( $E_{p,y}$ ) jest obliczana w następujący sposób:





$$E_{p,y} = P_{nom} \times I_{rr} \times (1 - \text{Losses}) = 27600 \text{ kWh}$$

Gdzie:

- $P_{nom}$  = Moc znamionowa systemu: 35,64kWp
- Roczne natężenie promieniowania słonecznego na powierzchni modułów 980 kWh/m<sup>2</sup>
- $I_{rr}$  = Losses = Straty mocy = 27,1%. Straty mocy spowodowane są czynnikami takimi jak straty ciepła, straty z niedopasowania, straty rezystancyjne, straty spowodowane konwersją DC/AC oraz straty z zacielenia

## 18. Podsumowanie

Projektowany system fotowoltaiczny składa się z 108 modułów fotowoltaicznych oraz 2 trójfazowych falowników DC/AC o łącznej mocy znamionowej 35,64kWp dla szacunkowej rocznej produkcji energii równej **27600 kWh**, rozłożonych na powierzchni dachu = 172,8m<sup>2</sup>

Zysk	
Energia wyprodukowana	27600kWh
Specjany uzysk roczny	774,41 kWh/kWp
Zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub>	22411,6 kg/rok

Na podstawie szacunkowych wyliczeń, po zbilansowaniu, roczne zapotrzebowanie energii z zewnątrz dla przedszkola w Świątkach zostanie pokryte z elektrowni PV. Ze względu na różne wartości wyprodukowanej energii uzależnione od pór roku należy wyposażyć obiekt w licznik energii elektrycznej dwukierunkowy celem sprzedaży dystrybutorowi nadwyżki energii w okresach mniejszego zapotrzebowania.

**Uwaga:** Przed rozpoczęciem prac montażowych bezwzględnie należy opracować projekt wykonawczy określający szczegółowy zakres niniejszej inwestycji. Ponadto wszystkie urządzenia dobrane w niniejszej inwestycji bezwzględnie muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz atesty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normami.



...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

# Performance of grid-connected PV

PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:


## Provided inputs:

Latitude/Longitude: 53.929, 20.245  
Horizon: Calculated  
Database used: PVGIS-CMSAF  
PV technology: Crystalline silicon  
PV installed: 35.64 kWp  
System loss: 19 %


## Simulation outputs

Slope angle: 25 °  
Azimuth angle: 90 °  
Yearly PV energy production: 27600 kWh  
Yearly in-plane irradiation: 1060 kWh/m<sup>2</sup>  
Year to year variability: 1010.00 %  
Changes in output due to:  
Angle of incidence: -4.1 %  
Spectral effects: 1.6 %  
Temperature and low irradiance: -7.7 %  
Total loss: -27.1 %


## Outline of horizon at chosen location:



## Monthly energy output from fix-angle PV system:



## Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:



## Monthly PV energy and solar irradiation

Month	Em	Hm	SDm
January	422	16.9	69.4
February	939	34.5	186
March	2170	79.2	257
April	3520	132	339
May	4140	159	289
June	4200	164	457
July	4060	160	319
August	3520	138	343
September	2450	93.7	253
October	1370	52	229
November	493	20.1	104
December	297	12.7	35.3

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].

Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system [kWh/m<sup>2</sup>].

SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].



## **19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ**

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zakres robót oraz kolejność ich realizacji

Zakres robót:

- Montaż konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych
- Montaż modułów fotowoltaicznych
- Wykonanie okablowania instalacji DC oraz AC
- Budowa rozdzielnicy fotowoltaicznej RPV

Kolejność wykonywanych robót:

- Zagospodarowanie placu budowy
- Roboty budowlano-montażowe
- Roboty wykończeniowe

Wskazanie zagrożeń mogących wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych

- Upadek pracownika z wysokości
- Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy montażu rozdzielnic oraz paneli
- Urazy ciała oraz porażenie prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi
- Zagrożenie trującymi pyłami (np. cięci rur z tworzyw sztucznych)

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- Upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania)
- Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej przechodzącej obok obiektu budowlanego (brak wygradzenia strefy niebezpiecznej)
- Zatrucie ciała i oczu materiałami malarskimi
- Uszkodzenia ciała wskutek nieostrożnego obchodzenia się ze sprzętem

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Każdy pracownik powinien posiadać umiejętności do wykonywania robót budowlanych oraz dostateczną znajomość wymaganą w dziedzinie bhp



...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

określonych w przepisach prawa. Każdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odbyć szkolenie wstępne. Szkolenie wstępne powinno składać z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny powinien przeprowadzić inspektor bhp, a instruktaż stanowiskowy kierownik budowy, bądź z jego upoważnienia brygadzysta. Dokument o odbyciu szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp (wiadomości o ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pracy pracownik potwierdza na odpowiednim oświadczeniu) powinien znajdować się w aktach osobowych pracownika. Kierownik budowy nie może dopuścić do pracy na budowie pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejętności wykonywania potrzebnych robót budowlanych. Każdy pracownik powinien być przeszkolony okresowo na budowie, ustala się czasokres prowadzenia okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, co pół roku pracownik obsługujący maszyny lub urządzenia transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji o bezpiecznym ich użytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczęciem, których należy przeprowadzić szkolenie:

- Obsługa urządzeń transportu bliskiego
- Prace wymagające asekuracji
- Prace transportowe (transport ciężkich elementów)
- Prace transportowe w transporcie zbiorowym
- Prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych, prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych, prace kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12m)

Wskazane szczególnie niebezpieczne roboty budowlane nie wymagają konieczności wykraczania poza podstawowe przeszkolenie BHP, jednak celem zmniejszenia ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób. Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:

- Zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności
- Zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy
- Poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami
- Dostarczyć środki ochrony indywidualnej
- Określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...



uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą, jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- Rusztowania montować zgodnie z DTR
- Stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa "B"
- Miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami
- Wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne
- Używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.
- Używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia
- Oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji
- Zorganizować stały nadzór

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Roboty wykonywane w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie wymagają konieczności wykraczania poza podstawowe zalecenia BHP, jednak celem zwiększenia skuteczności zapobiegania ryzyka wypadku zaleca się, aby prace wykonywały osoby mające doświadczenie w podobnych pracach lub pod nadzorem takich osób. Zaleca się także, aby pracownicy wykonujący w/w zadania zapoznali się szczegółowo z drogami ewakuacji oraz rozmieszczeniem elementów pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Środki te wynikają z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniają bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem.

Maszyny i urządzenia transportu bliskiego

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (DTR) i instrukcjami: obsługi i konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na budowie powinny być sprawne i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami bezpiecznej obsługi.

Środki ochrony indywidualnej BHP

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać certyfikaty i oceny zgodności z normami.

Zasady bezpiecznej pracy:

Należy zachowywać wszelkie procedury postępowania i komunikowania



...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

się zmierzające do stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków wykonywania robót, w przypadku bezpośredniego zagrożenia na budowie, należy stworzyć warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie właściwych oznakowań, np. dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Prace związane z obecnością napięcia elektrycznego:

Zapewnić pewną przerwę w obwodach fotowoltaicznych (otwarty obwód DC) do chwili zakończenia montażu kompletnego obwodu (łącznie z zabezpieczeniami). Przy zamkniętym obwodzie może nastąpić porażenie prądem o napięciu 1000V.

Przy wszelkich pracach, przy których niezbędne jest korzystanie z linii i urządzeń energetycznych, należy stosować wszelkie możliwe obniżenia napięcia, np. przy oświetleniu obiektu i dróg komunikacyjnych. Przy stosowaniu napięcia 230 V i wyższego (400 V) obowiązuje bezwzględna kontrola linii i urządzeń energetycznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji tych linii. Należy stosować typowe rozdzielnice prądu oraz inne sprzęty elektryczne posiadające konieczne dopuszczenia i oceny zgodności z normami. Zabrania się stosowania wszelkich prowizorycznych podłączeń.

Prace wymagające asekuracji

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych należy zachować szczególną ostrożność, niektóre z nich wymagają asekuracji drugiej osoby, a w szczególnych okolicznościach (poważnego zagrożenia życia) nadzoru brygadzysty.

Na budowie asekuracji wymagają prace:

- Spawalnicze (także cięcie gazowe i elektryczne), wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem
- Przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem (z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek)
- Wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

W celu zminimalizowania zagrożeń należy przede wszystkim:

- Oгородzić teren i wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych na budowie
- Materiały budowlane (cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym
- Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych. Butle z gazami sprężonymi

1. Die erste Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu unterscheiden.

2. Die zweite Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu beschreiben.

3. Die dritte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu erklären.

4. Die vierte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu bewerten.

5. Die fünfte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu vergleichen.

6. Die sechste Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu kontrastieren.

7. Die siebte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu integrieren.

8. Die achte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu analysieren.

9. Die neunte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu synthetisieren.

10. Die zehnte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu evaluieren.

11. Die elfte Aufgabe ist die, die verschiedenen Arten der ... zu reflektieren.



zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem. Sprawdzić prawidłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

Teren budowy należy wygrodzić (1,50m) i oświetlić „Tablicę budowy” zamieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Ogłoszenie to powinno zawierać:

- Przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych
- Maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach
- Informacje dotyczące Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

#### Uwaga końcowa

Powyższa informacja wskazuje na elementy robót i sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie dla pracowników i osób postronnych, przy niewłaściwej organizacji robót, nieodpowiednim zabezpieczeniu terenu i nieprzestrzeganiu zasad BHP. Omówione w niej elementy zagrożeń nie wyczerpują wszystkich sytuacji i nie zwalniają wykonawcy robót od ich przewidywania i podejmowania odpowiednich do sytuacji środków zapobiegawczych. W trakcie realizacji należy bezwzględnie przestrzegać zasad, bezpiecznej pracy i właściwej organizacji robót, przewidzianych w przepisach ogólnych i branżowych.

Ja niżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, odpowiednimi normami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

*mgr inż. Jarosław Korzeniewski*  
Uprawnienia budowlane  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w  
specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  
elektroenergetycznych  
Nr. ewidencyjny: WAM/5555/P/03/11



The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population.

The second part of the report deals with the economic situation of the country and the position of the various groups of the population.

The third part of the report deals with the social situation of the country and the position of the various groups of the population.

The fourth part of the report deals with the cultural situation of the country and the position of the various groups of the population.


The fifth part of the report deals with the political situation of the country and the position of the various groups of the population.


The sixth part of the report deals with the international situation of the country and the position of the various groups of the population.

The seventh part of the report deals with the future of the country and the position of the various groups of the population.

The eighth part of the report deals with the conclusion of the report and the position of the various groups of the population.

The ninth part of the report deals with the appendix of the report and the position of the various groups of the population.



wykonawca Bartel Jarosław Korzeniewski Barczewko 187, 11-010 Barczewo	nazwa projektu Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej przedszkole Świątki		
inwestor Gmina Świątki Świątki 87 11-008 Świątki	nazwa rysunku E-1 - mapa satelita.		
	lokalizacja inwestycji Świątki przedszkole	arusz 1/1	
sporządził mgr inż. Jarosław Korzeniewski upr. proj nr ewid. WAM/0069/PWOE/1		data 11.2018	
		skala	









