

Zapytanie 1 do SIWZ ROS.271.8.2020

Wasze pismo z dnia 10-08-2020

Nasz znak: ROS.271.8.2020

Świątki, dnia 10-08-2020

Sprawa: **ROS.271.8.2020** „Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Kwieciewie”
ROS.271.8.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2019 poz. 1843). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytania:

1. Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, brak pozycji przedmiarowych. Prosimy o potwierdzenie, że postępowanie przetargowe nie obejmuje budowy przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku garażowego. Natomiast jeśli obejmuje budowę w/w przyłączy prosimy o udostępnienie projektu oraz przedmiarów celem wyceny robót.
2. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.
3. Prosimy o wykaz pomieszczeń, w których należy zastosować maty grzejne.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy ROS.271.8.2020 „Budowa garażu dwustanowiskowego na potrzeby Ochotniczej Straży pożarnej w Kwieciewie”

- Odp. na Pyt. 1. Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje budowy przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- Odp. na Pyt. 2. Pozwolenie na budowę będzie udostępnione po jego uzyskaniu, przed przekazaniem placu budowy.
- Odp. na Pyt. 3. Maty grzejne zastosowane mają być w hali garażowej pod miejscami parkingowymi oraz w pomieszczeniach części socjalnej.