

Świątki, dnia 26 sierpnia 2020 r.

KI.271.20.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Świątki z siedzibą Świątki 87, 11-008 Świątki tel. (89) 616 98 83 faks: (89) 616 98 22 zaprasza do złożenia oferty na **wykonanie otworu studziennego nr 3, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 30/16 położonej w obrębie geodezyjnym Świątki, gminy Świątki.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Świątki do dnia **15 października 2020 r.**

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 3 na działce nr 30/16 obręb Świątki, gmina Świątki.

Wiercenie studni należy wykonać systemem mechaniczno-udarowym systemem obrotowym na płuczkę do docelowej głębokości 85 m ppt, z możliwością prac do <100,0 m.

Wiercenie prowadzone będzie systemem obrotowym, z użyciem płuczki polimerowej, świdrem gryzowym Ø 356 mm (14") do głębokości umożliwiającej posadowienie kolumny filtrowej o długości całkowitej 86,00 m.

Po zwierceniu nakładu, przed wierceniem w warstwie wodonośnej należy bezwzględnie wymienić płuczkę.

Konstrukcja kolumny filtrowej z centralizatorami jest następująca:

- rura nadfiltrowa Ø 244mm (9^{5/8"}) o długości 71,0 m (gł. 71,0 – 0,0 m),
- część robocza filtra o Ø 244 mm, długości 12 m (gł. 71,0 – 83,0 m)
- rura podfiltrowa z denkiem o Ø 244 mm, długości 3,0 m (gł. 83,0 – 86,0 m).

Wokół części roboczej filtru należy wykonać obsypkę piaskową o średnicy ziaren 0,8 – 1,4 mm. Powyżej kolumnę filtrową należy uszczelnić pastą urobkowo – cementową.

Należy wykonać pompowanie oczyszczające i pomiarowe.

Na zakończenie pompowania oczyszczającego należy przeprowadzić dezynfekcję otworu zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przepisami bhp.

Podczas pompowania pomiarowego, w końcowej jego fazie, należy pobrać próbę wody do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.

Szczegółowy zakres robót określa Projekt robót geologicznych oraz przedmiar będące załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Sprzęt i materiały do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi Kryteriami oferty – 100 % cenna brutto.

Zamawiający dokona wyboru ofert o najniższej kwocie brutto.


Oferty zawierającą cenę brutto oraz pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Świątkach w sekretariacie, dostarczyć pocztą na adres Zamawiającego lub przesłać drogą elektroniczną na adres gmina@swiatki.pl lub katarzyna.jalowiecka@swiatki.pl w terminie do dnia 03.09.2020 r. do godz. 12.00.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udziela:

Katarzyna Piasecka-Jałowiecka tel. 89 616 98 83 wew. 114

e-mail: katarzyna.jalowiecka@swiatki.pl


Zup. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Milewski