

Zapytanie o wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ROS.271.3.2021

Wasze pismo z dnia 16-08-2021

Nasz znak: ROS.271.3.2021

Świątki, dnia 16-08-2021

Sprawa: **ROS.271.3.2021** „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w podziale na Części”

Działając na podstawie art.135 ust. 1-3 oraz art.137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 24.10.2019 r. poz.2019), w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

- 1 Prosimy o wyjaśnienie, który przedmiar należy brać pod uwagę załączniki nr 8a i 8b czy przedmiar znajdujący się w folderze „Dokumenty projektowe oczyszczalnia Świątki”?
- 2 Prosimy o potwierdzenie, że część I oraz II nie obejmuje w swoim zakresie wykonania Stacji Zlewczej, Zbiornika mineralizacji – uśredniającego oraz Zagęszczacza grawitacyjnego wg załączonych przedmiarów załącznik nr 8a oraz 8b.
- 3 Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenie z ciągu technologicznego Zbiornika mineralizacji – uśredniającego oraz Zagęszczacza grawitacyjnego pozwoli na osiągnięcie zakładanych wartości wskaźników zanieczyszczeń odprowadzanych z oczyszczalni ścieków.
- 4 Prosimy o załączenie aktualnego pozwolenia wodno-prawnego.
- 5 Prosimy o wyjaśnienie o jakie urządzenia chodzi w przedmiarze cz.I dział 8 pozycja 8.1. Prosimy o podanie ilości oraz wagi urządzeń przeznaczonych do demontażu aby móc rzetelnie wycenić daną pozycję.
- 6 Prosimy o wyjaśnienie jak ścieki mają dopływać do komory nityfikacji obiekt nr 5 w przypadku nie wykonywania Zbiornika mineralizacji – uśredniającego? Prosimy o podanie rozwiązania technicznego w jaki sposób wykonać połączenia rurociągów i zapewnić przesył ścieków pod ciśnieniem.
- 7 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym, koszty serwisowania urządzeń, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych takich jak np. oleje, filtry, części normalnie zużywające się, które są kosztami eksploatacyjnymi a nie inwestycyjnymi, będzie ponosił Zamawiający/Eksploatator oczyszczalni
- 8 Prosimy o informację, czy jest możliwość dojazdu na teren budowy samochodu o masie całkowitej 40t.

- 9 Prosimy o potwierdzenie, że w związku z ciągłością pracy "starej oczyszczalni" koszt energii elektrycznej podczas rozruchu nowej oczyszczalni będzie ze względu na pobierane w tym czasie opłaty za oczyszczanie ścieków kosztem Zamawiającego/Eksploatatora oczyszczalni. Jeśli Zamawiający postanowi inaczej to prosimy o podanie aktualnej wartości energii elektrycznej będącą składową ceny 1m³ oczyszczanych ścieków. Dla równego traktowania stron postępowania, wartość ta po przemnożeniu przez ilości ścieków, które przepłyną podczas rozruchu technologicznego przez nową oczyszczalnię powinna zostać odjęta od kosztów energii elektrycznej zużytej podczas rozruchu technologicznego.
- 10 Prosimy o potwierdzenie, że koszty usunięcia i utylizacji osadu z poletek ociekowych oraz obiektów przeznaczonych do modernizacji leżą po stronie Zamawiającego jako eksploatatora oczyszczalni ścieków.
- 11 Jeśli usunięcie tych osadów jest po stronie Wykonawcy, prosimy o podanie ilości tego osadu.
- 12 Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych
- 13 Prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych oraz powierzchni projektowanych utwardzonych placów oczyszczalni.
- 14 Czy w zakres zagospodarowania terenu wchodzi ogrodzenie oczyszczalni? jeżeli tak, to proszę o podanie rodzaju i ilości ogrodzenia.
- 15 W przedmiarze robót I (zał. 8a) w poz.3.3 przyjęto "przykrycie zbiornika retencyjnego powłokami z laminatu żywiczno-szklanego - 1 kpl." Prosimy o uzupełnienie SWZ o rysunek przykrycia wraz z podaniem wymiarów i sposobu zamocowania do stalowych ścian zbiornika.
- 16 W poz.3.4 przedmiaru robót I (zał. 8a) przyjęto "montaż elementów prefabrykowanych -przekryć zbiorników prostokątnych-5 elementów.". Prosimy o uzupełnienie SWZ o rysunki przekrycia i podanie z czego mają być wykonane.
- 17 Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania w Zbiorniku retencyjnym zewnętrznej izolacji termicznej ścian należy zastosować istniejącą izolację termiczną (płyty zabudowane blachą falistą) czy wymienić na nową? Prosimy o podanie powierzchni ścian jaką należy zaizolować termicznie aby rzetelnie wycenić ten zakres robót. Ponieważ to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie Przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, oraz nieograniczający uczciwej konkurencji.
- 18 Czy w reaktorze oraz zagęszczaczu osadu po wykonaniu prac polegających na czyszczeniu ścian wewnętrznych, należy wykonać powłokę izolacyjną na powierzchni ścian? Jeśli tak, prosimy o podanie wytycznych do wykonania tego zakresu. Ponieważ to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie Przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, oraz nieograniczający uczciwej konkurencji.

- 19 Aby wykonać nowoprojektowane obiekty nr 1,2 STO oraz SR Wykonawca musi rozebrać poletka osadowe. Czy Zamawiający jest w stanie wyłączyć z ciągu technologicznego 50 % poletek osadowych, aby Wykonawca mógł wykonać nowoprojektowane obiekty.
- 20 Czy w dnach poletek przeznaczonych do rozbiórki znajdują się elementy betonowe, które należy uwzględnić w kosztach rozbiórek? Jeśli tak, prosimy o określenie ich ilości, ponieważ to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie Przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, oraz nieograniczający uczciwej konkurencji.
- 21 Prosimy o podanie ilości mas ziemny potrzebnych do wyprofilowania terenu po rozebraniu poletek osadowych. Ponieważ to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisanie Przedmiotu Zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, oraz nieograniczający uczciwej konkurencji.
- 22 Na rysunku elewacji wiaty, pokazane są wrota rozwierane. W przedmiarze brak tego elementu czy należy je ująć w wycenie?
- 23 Wnosimy o wykreślenie z OPZ zapisów dotyczących *kosztorysów i kosztorysów ofertowych szczegółowych*, których Zamawiający nie udostępnia oferentom.
- 24 Prosimy o zmianę OPZ :

Jest:

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego pozytywną analizą ścieków oczyszczonych wykonanych przez WIOŚ

Na:

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- uzyskanie efektu ekologicznego potwierdzonego pozytywną analizą ścieków oczyszczonych wykonanych przez akredytowane laboratorium

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy ROS.271.3.2021 „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w podziale na Części”

Odp. 1

Przedmiar bierzemy pod uwagę załącznik nr 8a i 8b.

Odp. 2

Potwierdzam, że część II obejmuje wykonanie w swoim zakresie Zbiornika mineralizacji – uśredniającego oraz Zagęszczacza grawitacyjnego zgodnie z uaktualnioną dokumentacją przetargową.

Odp. 3

W zakresie inwestycji zostaną wykonane zagęszczacz grawitacyjny oraz zbiornik mineralizacji-uśredniającego zgodnie z uaktualnioną dokumentacją przetargową.

Odp. 4

Zostało dołączone pozwolenie wodno-prawne

Odp. 5

Zakres urządzeń do rozbiórki wymieniony jest w opisie technicznym.

Odp. 6

Zbiornik uśredniająco-mineralizacyjny został włączony do etapu II.

Odp. 7

W okresie gwarancyjnym materiały eksploatacyjne tj. oleje i filtry, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania technologicznego oczyszczalni będzie ponosił Zamawiający. Natomiast koszt części zużywających się oraz koszt serwisowania urządzeń ponosi Wykonawca.

Odp. 8

Na drodze dojazdowej do inwestycji nie występują ograniczenia tonażowe.

Odp. 9

Koszt energii elektrycznej pozostaje kosztem Zamawiającego.

Odp. 10

Wykonawca Odwodni osad w ramach testu nowej prasy natomiast, Zamawiający usunie i zutylizuje odwodniony osad we własnym zakresie.

Odp. 11

Usunięcie osadów leży po stronie zamawiającego.

Odp. 12

Warunki geotechniczne zostały określono na podstawie dokumentacji archiwalnej z 2001r. Informacje w tym zakresie przedstawione są w opisie części technologicznej

Odp. 13

Informacje o placu technologicznym stacji zlewczej ścieków dowożonych znajdują się w opisie części technologicznej

Odp. 14

Ogrodzenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odp. 15

Błąd w przedmiarze zbiornik nie będzie przykrywany

Odp. 16

Błąd w przedmiarze zbiornik nie będzie przykrywany

Odp. 17

Tak izolację termiczną należy wymienić na nową. Dane techniczne zbiorników podane są w opisie i przedstawione na rys. technicznych.

Odp. 18

Tak. Powłokę izolacyjną należy wykonać typową stosowaną dla zbiorników żelbetowych

Odp. 19

Tak Zamawiający jest w stanie wyłączyć z ciągu technologicznego 50% poletek osadowych.

Odp. 20

Tak. Ilość należy określić zgodnie z wymiarami podanymi w opisie technicznym.

Odp. 21

Ilość należy określić zgodnie z danymi technicznymi poletek podanymi w opisie technicznym.

Odp. 22


Nie

Odp. 23

Zamawiający wykreśla zapisy dotyczące kosztorysów i kosztorysów ofertowych szczegółowych.

Odp. 24

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, o której mowa w pytaniu 24.


Zup. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Milewski

