

Zapytanie o wyjaśnienia nr 7 do SIWZ ROS.271.3.2021

Wasze pismo z dnia 18-08-2021

Nasz znak: ROS.271.3.2021

Świątki, dnia 18-08-2021

Sprawa: **ROS.271.3.2021** „„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w podziale na Części””

Działając na podstawie art.135 ust. 1-3 oraz art.137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 24.10.2019 r. poz.2019). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Proszę o wyjaśnienia:

Szanowni Państwo,

1. Nawiązując do odpowiedzi nr 10 z dnia 16.08.2021 r., „Zapytanie o wyjaśnienia nr 2 do SIWZ ROS.271.3.2021” Wykonawca informuje, że nie będzie w stanie odwołać osadu na nowej prasie z uwagi na harmonogram prac, który zakłada montaż prasy pod koniec realizacji. A osad znajdujący się w istniejących zbiornikach należy wywieźć aby móc przystąpić do remontów tych obiektów.
2. W załączonych przez Państwa przedmiarach w Etap II występuje dwa razy dział „rurociąg tłoczny”, prosimy o zaktualizowanie przedmiaru.
3. Prosimy o informację czy w wycenie należy ująć wyposażenie technologiczne dla zbiornika mineralizacji - uśredniającego, w zaktualizowanym przedmiarze nie ma ani jednej pozycji dotyczącej technologii w tym obiekcie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:

Dotyczy ROS.271.3.2021 „„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świątki nadz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki w podziale na Części””

- Odp. na Pyt. 1. Pytanie nie jest pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji w rozumieniu Pzp.
- Odp. na Pyt. 2. Tak. W przedmiarach występuje dwa razy rurociąg tłoczny jeden zasysa ze zbiornika grawitacyjnego osadu, natomiast drugi podaje nieczystości ze zbiornika mineralizacyjno - uśredniającego (tłoczy ścieki do zbiornika retencyjnego).
- Odp. na Pyt. 3. Wyposażenie technologiczne dla zbiornika mineralizacyjno-uśredniającego znajduje się w przedmiarze w pozycji montaż urządzeń technologicznych.