

Wykonawcy wszyscy
Zapytanie 1 do SIWZ ROS.271.2.2019

Wasze pismo z dnia 15-07-2019

Nasz znak: ROS.271.2.2019

Świątki, dnia 16-07-2019

Sprawa: ROS.271.2.2019 "dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kompletnych systemów PV, przeprowadzenie robót montażowych, uruchomienie instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczych, czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 110,88 kWp"

ROS.271.2.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytanie 1 - Czy panele multikrystaliczne (polikrystaliczne) 330W można zastąpić panelami monokrystalicznymi?

Pytanie 2 - Prosimy o wyjaśnienia, ponieważ w projekcie wykonawczym i w SIWZ (Świątki Hydrofornia) ilość paneli wynosi 92 szt, a na schemacie 94 szt, która ilość jest właściwa?

Pytanie 3 - Prosimy o wyjaśnienia, ponieważ w projekcie wykonawczym i w SIWZ (Świątki Oczyszczania) ilość paneli wynosi 74 szt, a na schemacie 67 szt, która ilość jest właściwa?


ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy: ROS.271.2.2019 "dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania kompletnych systemów PV, przeprowadzenie robót montażowych, uruchomienie instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczych, czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 110,88 kWp"

- | | |
|-----------------|--|
| Odp. na Pyt. 1. | Tak, pod warunkiem zachowania parametrów podanych w projekcie oraz uwzględniając położenie geograficzne i częstość występowania światła rozproszonego. |
| Odp. na Pyt. 2. | Ilość paneli wynika z mocy elektrowni i mocy pojedynczego modułu i wynosi 92szt |
| Odp. na Pyt. 3. | Ilość paneli wynika z mocy elektrowni i mocy pojedynczego modułu i wynosi 74 szt |

do wiadomości:
Oferenci Wszyscy
strona internetowa BIP
tablica ogłoszeń

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk
(-)


mgr Sławomir Kowalczyk