

Zapytanie 2 do SIWZ ROS.271.7.2020

Wasze pismo z dnia 24-08-2020

Nasz znak: ROS.271.7.2020

Świątki, dnia 24-08-2020

Sprawa: **ROS.271.7.2020** „Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Świątki oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych”.
ROS.271.7.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2019 poz. 1843). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytania:

Prosiłbym o odpowiedź,

Pyt. 1 W ilu oprawach zamontowane są tuby LED?
Jest to kluczowe z punktu widzenia wyliczenia kosztów robocizny

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy **ROS.271.7.2020** „Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Świątki oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych”.

W odpowiedzi na przesłane pytania wyjaśniam:

Odp. na Pyt. 1.

Zamawiający oczekuje, że dla każdej tuby led zostanie odpowiednio przygotowany obwód elektryczny odpowiadający za właściwe zasilanie. W związku z tym ilość opraw jest nieistotna. Zadaniem Wykonawcy jest dostarczenie odpowiedniej ilości tub led oraz przygotowanie takiej samej ilości przeróbek obwodów.

do wiadomości:
Oferenci Wszyscy
strona internetowa BIP
tablica ogłoszeń

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk
(-)
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Milewski