

Zapytanie 4 do SIWZ ROS.271.7.2020

Wasze pismo z dnia 24-08-2020

Nasz znak: ROS.271.7.2020

Świątki, dnia 25-08-2020

Sprawa: **ROS.271.7.2020** „Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Świątki oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych”.
ROS.271.7.2020

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2019 poz. 1843). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Pytania:

Szanowni Państwo,

1. Wskazanie konkretnej ilości opraw jest istotne z punktu widzenia oszacowania kosztów robocizny dla Wykonawcy. Dostosowanie oprawy świetlówkowej wymaga podejścia do każdej z opraw, jej otworzenia lub demontażu, przerobienia a następnie ponownego montażu i zamknięcia. Większość czynności jest związana z "podejściem" do konkretnej oprawy bez względu na ilość świetlówek w oprawie gdyż czasochłonność dostosowania zasilania pod świetlówki led już w konkretnej oprawie nie jest czynnością najbardziej czasochłonna. Z tego też tytułu Wykonawca chciałby uzyskać informację dot. konkretnej ilości opraw wymagających modernizacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy **ROS.271.7.2020** „Dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED, na terenie gminy Świątki oraz dostawa i montaż energooszczędnych źródeł światła oświetlenia wewnętrznego typu LED w wybranych budynkach gminnych”.

W odpowiedzi na przesłane pytania wyjaśniam:

- Odp. na Pyt. 1.** Opraw ze świetlówkami 120 cm jest 425 sztuk
 Opraw ze świetlówkami 150 cm jest 61 sztuk
 Opraw ze świetlówkami 60 cm jest 103 sztuki

do wiadomości:
Oferenci Wszyscy
strona internetowa BIP
tablica ogłoszeń

Wójt Gminy
Sławomir Kowalczyk
(-)

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Jarosław Milewski