

Zapytanie o wyjaśnienia nr 6 do SIWZ ROS.271.2.2021

Wasze pismo z dnia 26-05-2021

Nasz znak: ROS.271.2.2021

Świątki, dnia 26-05-2021

Sprawa: **ROS.271.2.2021 „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”**

Działając na podstawie art.135 ust. 1-3 oraz art.137 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 24.10.2019 r. poz.2019). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Proszę o wyjaśnienia:

Wnosimy o zmianę SIWZ:

- 1 Zamawiający w SWZ rozdział XVII Opis Kryteriów Oceny Ofert zapisał, że maksymalny okres udzielonej gwarancji może wynosić 84 miesiące. Czy podany przez Wykonawcę okres gwarancyjny ma dotyczyć również urządzeń technologicznych? Tak długi okres gwarancyjny może być zastosowany do robót budowlanych, np. konstrukcji murowych, żelbetowych, linii kablowych, rurowych itp. lecz nie do urządzeń i osprzętu gdyż przekracza on znacznie ich trwałość. Dostawcy urządzeń nie chcą udzielać gwarancji na tak długi okres czasu nawet za dodatkową opłatą. W związku z tym jedynym rozwiązaniem dotyczącym udzielenia gwarancji 84 miesięcznej na urządzenia i osprzęt jest przewidzenie wymiany tych urządzeń na nowe w okresie gwarancyjnym co wydaje się nieracjonalne gdyż znacznie zawyża wartość oferty i samej inwestycji. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisów SWZ rozdział XVII Opis Kryteriów Oceny Ofert dotyczących gwarancji minimalnej z 60 miesięcy na 36 miesięcy i maksymalnej z 84 miesięcy na 60 miesięcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy ROS.271.2.2021 „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTKI na dz. nr geod. 57/1 obręb Świątki, gm. Świątki”

Odp. na Pyt. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w rozdziale XVII-
dotyczącej gwarancji.

Odp. na Pyt. 2.