

Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Konradowo
zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradowo, gmina Świątki Etap I, Etap II”

Gmina Świątki
11-008 Świątki 87
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393467507 Regon 510743203

Wykonawcy wszyscy

Zapytanie o wyjaśnienia nr 1 do SWZ ROS.271.3.2022

Wasze pismo z dnia 11-04-2022

Nasz znak: ROS.271.3.2022

Świątki, dnia 11-04-2022

Sprawa: **ROS.271.4.2021** „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki ”

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie:

Dotyczy: Przetarg **ROS.271.3.2022** w trybie podstawowym art. 275 pkt 2 Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Konradowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradowo, gmina Świątki Etap I, Etap II”

Znak postępowania: ROS.271.3.2022

Identyfikator miniPortalu **8c50fafc-1c54-4eaf-b6c3-e67f78fef738**

Proszę o wyjaśnienia:


1. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a przedmiarem i swz. W projekcie jest zaprojektowana rura d=160mm, natomiast w przedmiarach i w pkt v swz jest mowa o rurze d=110 mm. Jaką rurę należy wycenić ?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dotyczy : Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Konradowo zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Konradowo, gmina Świątki Etap I, Etap II”

Identyfikator miniPortalu **8c50fafc-1c54-4eaf-b6c3-e67f78fef738**

Odp. na Pyt. 1. Zamawiający informuje, że inwestycję sieci wodociągowej wykonujemy rurami ciśnieniowymi o Ø 110 mm.


Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Milewski